



AGENZIA
ADM

D.T. IX – PUGLIA, MOLISE E BASILICATA
Ufficio delle Dogane di Bari
Sezione Antifrode e Controlli

Prot.: 6101/RU

Bari, 9 febbraio 2021

Al: Comune di Bisceglie
Sportello Unico Attività Produttive
Via Trento, 8
76011 – BISCEGLIE (BT)
protocollogenerale@cert.comune.bisceglie.bt.it

e, p.c. Alla: Ditta “PLUTO IMMOBILIARE S.A.S.”
Via Sant'Andrea 121
76011 - BISCEGLIE (BT)
plutoimmobiliariesas@pec.it

OGGETTO: OLI MINERALI – Ditta “PLUTO IMMOBILIARE S.A.S.”, con sede in BISCEGLIE (BT), Via Sant'Andrea 121 - Parere relativo al progetto di costruzione di un impianto di distribuzione stradale di carburanti da realizzare in BISCEGLIE (BT), strada comunale Lama di Macina.

Lo Sportello Unico per le Attività Produttive del Comune di Bisceglie, mediante delega alla CCIAA di Bari, con nota prot. REP_PROV_BA/BA-SUPRO/003900 del 19/01/2021, ha trasmesso la documentazione della Ditta “PLUTO IMMOBILIARE S.A.S.”, con sede in BISCEGLIE (BT), Via Sant'Andrea 121, al fine di acquisire il parere relativo progetto di costruzione di un impianto di distribuzione stradale di carburanti da realizzare in BISCEGLIE (BT), strada comunale Lama di Macina, su area censita in catasto al foglio di mappa 28, particelle 52, 215, 217, 357, 535, 677, 693 e 694.

A lavori ultimati, la consistenza dell'impianto, sarà la seguente:

- n. **1** serbatoio metallico interrato, suddiviso in due comparti, aventi entrambi la capacità geometrica di **20 mc**, di cui uno è adibito allo stoccaggio di **benzina** e l'altro allo stoccaggio di **gasolio per autotrazione** (denominato “nuovo gasolio”);
- n. **3** serbatoi metallici interrati, ciascuno avente la capacità geometrica di **40 mc**, adibiti allo stoccaggio di **gasolio per autotrazione**;
- n. **1** serbatoio metallico interrato, avente la capacità geometrica di **50 mc**, adibito allo stoccaggio di **GPL per autotrazione**;
- n. **1** serbatoio metallico fuori terra, avente la capacità geometrica di **50 mc**, adibito allo stoccaggio di **GNL**;



D.T. IX - PUGLIA MOLISE E BASILICATA
UFFICIO DELLE DOGANE DI BARI
SEZIONE ANTIFRODE E CONTROLLI

- n. 1 colonnina di distribuzione carburante multi prodotto, avente otto pistole erogatrici, di cui due sono adibite all'erogazione di **benzina**, due all'erogazione di **gasolio per autotrazione**, due all'erogazione di **GPL per autotrazione** e due all'erogazione di **metano per autotrazione**, collegate al comparto di benzina del serbatoio ripartito, ai tre serbatoi di gasolio, al serbatoio di GPL e al serbatoio di GNL, mediante un impianto di rigassificazione;
- n. 1 colonnina di distribuzione carburante multi prodotto, avente quattro pistole erogatrici, di cui due sono adibite all'erogazione di **gasolio per autotrazione** e due all'erogazione di **GNL per autotrazione**, collegate ai tre serbatoio di gasolio e al serbatoio di GNL, sopra descritti;
- n. 2 colonnine distribuzione carburante multi prodotto, avente sei pistole erogatrici, di cui due sono adibite all'erogazione di benzina e quattro sono adibite all'erogazione di **gasolio per autotrazione**, collegate ai comparti di benzina e gasolio del serbatoio ripartito e ai tre serbatoi di gasolio, sopra descritti;
- n. 1 apparecchiatura self-service con pre-pagamento, collegata alle due colonnine multi prodotto a sei pistole, sopra descritte.

Inoltre si cita l'installazione di una colonnina di ricarica per veicoli elettrici.

Questo Ufficio, esaminata la documentazione tecnica allegata all'istanza, esprime, limitatamente all'aspetto tecnico-fiscale, il proprio nulla osta all'accoglimento della richiesta come sopra formulata, rammentando quanto segue:

- il serbatoio di GPL deve essere munito dei dispositivi per la misura del prodotto contenuto (indicatore di livello, termometro, manometro e un attacco per il prelievo di un campione di GPL liquido);
- la Ditta, a lavori eseguiti, dovrà richiedere la licenza fiscale di esercizio.

IL RESPONSABILE SEZIONE
ANTIFRODE E CONTROLLI ⁽¹⁾
Tommaso Marco Musio
firmato digitalmente

⁽¹⁾ Determinazione prot. n. 34879/RU del 29.07.2019.