



Direzione Reti, Impianti e Customer Care
Struttura Territoriale Operativa BARI-BAT
Area Manutenzione Straordinaria

Spett.le Comune di Bisceglie
Servizio: Ripartizione, Ambiente, Suap, Sua, Trasporti
e Mobilità Sostenibile
c/o Dirigente - ing Lorenzo FRUSCIO
PEC: dirigenterip.ambiente@cert.comune.bisceglie.bt.it

e, p.c. Autorità Idrica Pugliese
PEC: protocollo@pec.autoritaidrica.puglia.it

Oggetto: Piano di Lottizzazione maglia n. 1 di P.r.g. compresa tra via Cala dell'Arciprete - via Sergio Cosmai - via Fragata - Bisceglie (Bt) - Consultazione degli enti competenti in materia ambientale nell'ambito della procedura di verifica della assoggettabilità a valutazione ambientale strategica ex art. 12 d.lgs 152/2006 e sue successive modificazioni. **Nota di Riscontro Acquedotto Pugliese Spa**

In riscontro alla nota N. 3806 del 25 gennaio 2023, si rappresentare quanto segue.

Dall'esame della documentazione del progetto relativo al Piano di Lottizzazione maglia n. 1 di P.r.g. compresa tra via Cala dell'Arciprete - via Sergio Cosmai - via Fragata - Bisceglie (Bt)", e dalle valutazioni cartografiche aziendali (SIT), risulta che nell'area dove sorgerà la nuova maglia commerciale sono presenti opere di acquedotto e fognatura nera poste sulle viabilità limitrofe e precisamente:

- su Via Sergio Cosmai, Tronco idrico DN 100 e tronco fognario Dn 200;
- su Via Fragata, tronco idrico DN 60 e collettore fognario Dn 500;
- su strada Cala dell'Arciprete Dn 100 e tronco fognario Dn 200.

Al riguardo, stante il parere favorevole di massima da parte di Acquedotto Pugliese in merito alla disponibilità di approvvigionamento idrico e alla capacità del presidio depurativo a trattare gli ulteriori reflui provenienti dal comparto, si rimanda il rilascio dell'Attestazione di Compatibilità con il sistema gestionale di questa Società, necessaria per la successiva assunzione in gestione delle nuove infrastrutture idrico-fognarie alla trasmissione da parte di codesta Amministrazione degli elaborati progettuali esecutivi delle opere di urbanizzazione primaria previste nella lottizzazione.

Si allega elaborato grafico riportante le opere a rete gestite da Acquedotto Pugliese S.p.A. prossime al comparto.

Distinti saluti,
La Responsabile AMS

ing. Francesca Fresa
Francesca Fresa

Il Manager STO BA BAT

ing. Piervito Liggio
Piervito Liggio

Ing. N. Palena